

**Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственное предприятие
«ЭЛЕКОР»**

Россия, 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп.2
Телефон/факс: (384-2) 65-76-62 e-mail: nppelekor@yandex.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа Ячейки карьерной унифицированной внутриэкскаваторной ЯКУ-1-КРУ(ВЭ)

	Стандартная комплектация
Обозначение, тип исполнения	ЯКУ-1-КРУ(ВЭ)
Схема главных соединений графически	<p>СХЕМА ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ</p>
Номинальное напряжение, кВ	6
Тип выключателя по линии привода	ВВ/TEL-10-20/1000
Тип защита по линии ТСН (предохранители, вакуумный выключатель)	
Разъединители	РВЗ-10-630 (2 шт.)
Трансформатор собственных нужд	НОЛ 11.6.05 2
Трансформаторы тока	Датчик тока 600/5
Защита токовой отсечки Защита от перегрузки (затянувшийся пуск, выпадение из синхронизма, неполнофазный режим) Защита минимального напряжения	МКЗП Микро 2.0 или Блок Универсальной токовой защиты (ООО НПП «ЭЛЕКОР»)
Защита от короткого замыкания в цепи ТСН	Предохранители ПКТ 31,5 А
Ограничители перенапряжения	ОПН-КР-6/6,9 УХЛ2
Дополнительные требования	
Счетчик электрической энергии (Меркурий 230 АМ, другой, указать тип)	
Приборы контроля тока и напряжения	
Установка блока микропроцессорной защиты (МКЗП Микро 2.0., БЗП-01)	
Количество заказываемых ячеек	

Продукция имеет заключение экспертизы промышленной безопасности, соответствует требованиям нормативной документации, имеет полный набор электрических и механических защит и блокировок, в соответствие с РД 05-334-99, разработана специально для применения на разрезах.

Дополнительные требования указываются на отдельном листе и согласовываются с заводом изготовителем.

Согласовано _____



